



2014000782A



机检电(2014)23号



防 爆 电 气 设 备

防 爆 合 格 证

机械工业防爆电气设备质量监督检测中心

中国·佳木斯



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEEx17.0588X

制造单位 Manufacturer	EXPO Technologies Limited (Summer Road, Thames Ditton, Surrey KT7 ORH, UK)
样品名称 Name of Product	正压通风吹扫系统
型号规格 Type of Product	D758 6000NL/min 250V
防爆标志 Marking	Ex [px] d e mb ia IIC T4 Gb
产品标准 Product Standard	/
总装图号 Drawing No.	D758-GA

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB 3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备》
GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
GB 3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分: 正压外壳型“p”》
GB 3836.9-2014《爆炸性环境 第9部分: 由浇封型“m”保护的的设备》

说明事项
Explanation

- 1、代表规格见附页。
- 2、接线盒须配用电缆引入装置, 其安装应符合增安型要求。

本证有效期至
Valid Date

2022 年 12 月 28 日

批准
Approved by

机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
Machine-Building Industry Quality Supervision & Testing
Centre of Explosion-Proof Electrical Apparatus

2017 年 12 月 29 日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。
Notes: This certificate is only valid for the product that conforms to the sample submitted for test. This certificate holder has the responsibility to ensure that the product conforms to the standard.

地址: 中国黑龙江省佳木斯市安庆街 3 号
Address: 3 Anqing Street, Jiamusi City, Heilongjiang Province, China
<http://www.jexm.net> E-mail: jczx@jexm.net
Tel: (0454) 8326353 Fax: (0454) 8311260 Post code: 154005



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CEx17.0588X

附 页

代表规格:

序号	型号规格	吹扫流量 (NL/min)	防爆标志
1	D779 250V	500/1000/1500	Ex [px] d e mb ia IIC T4 Gb
2	D258 250V	2000/3000/4000/5000/6000	
3	D758 250V	2000/3000/4000/5000	
4	D771 250V	2000/3000/4000/5000/6000	
5	D795 250V	7000/8000/9000/10000/12000/14000	
6	D808 250V	7000/8000/9000/10000/12000/14000	
7	1xlc	225	
8	2xlc	450	
9	3xlc	900	
10	4xlc	1800	
11	5xlc	3500	
12	6xlc	7000	
13	7xlc	14000	

机械工业防爆电气设备质量监督检测中心
Machine-Building Industry Quality Supervision & Testing
Centre of Explosion-Proof Electrical Apparatus

2017 年 12 月 29 日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Notes: This certificate is only valid for the product that conforms to the sample submitted for test. This certificate holder has the responsibility to ensure that the product conforms to the standard.

地 址: 中国黑龙江省佳木斯市安庆街 3 号

Address: 3 Anqing Street, Jiamusi City, Heilongjiang Province, China

<http://www.jexm.net>

E-mail: jczx@jexm.net

Tel: (0454) 8326353

Fax: (0454) 8311260

Post code: 154005